



**УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

Циолковского ул., д.18, г. Липецк, 398043
Тел. (4742) 34-95-25. Факс (4742) 74-88-02
E-mail: obluno@admlr.lipetsk.ru
www.uoin.schools48.ru

Директору ГОАПОУ «Данковский
агропромышленный техникум»

А.А. Толочанову

25.09.2023 № 412ИЗ4-5945

На № 412 от 11.09.2023

Уважаемый Андрей Алексеевич!

Управление образования и науки Липецкой области (далее – Управление), рассмотрев Ваше обращение о разъяснении по осуществлению дальнейших мер в отношении общежития, расположенного по адресу: Липецкая область, Данковский район, г. Данков, ул. Островского, д. 32, сообщает следующее.

Согласно Заключению по результатам обследования и оценки технического состояния несущих и ограждающих конструкций (далее – Заключение) № 2350/Д-2023, выданному Научно-исследовательским институтом Липецкого государственного технического университета в августе 2023 года, по результатам проведенного обследования и определения физического износа здания общежития выявлено аварийное техническое состояние его несущих строительных конструкций (фундаменты и стены), характеризующееся их разрушением либо повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании их несущей способности. Таким образом, в соответствии с п. 34 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 28.09.2022) имеются основания для признания здания общежития подлежащим реконструкции. Для возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания общежития рекомендуется незамедлительно выполнить усиление основания, фундамента и стен в соответствии с проектом, разработанным специализированной организацией, имеющей допуск к этому виду работ.

На основании выводов и рекомендаций указанного выше Заключения Управление считает необходимым:

- закрыть здание, прекратить его эксплуатацию, запретить нахождение и размещение в общежитии учащихся, педагогов, обслуживающего персонала и сторонних жильцов, принять меры по выселению студентов и сторонних жильцов;

- огородить данное здание по периметру с запасом площади с недопущением людей на данную территорию;

- установить маяки по наружным и внутренним стенам общежития и обеспечить контроль за трещинами (с фиксацией в журнале);

- для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) общежития для проживания и признания его аварийным, подлежащим реконструкции, необходимо обратиться с заявлением в областную межведомственную комиссию по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Комиссия), созданную распоряжением администрации Липецкой области от 13.06.2017 № 220-р;

- в случае признания Комиссией здания общежития подлежащим реконструкции, разработать проект реконструкции здания специализированной организацией, имеющей допуск к этому виду работ, и выполнить реконструкцию.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BD67EDDF5F7B165EF3BDBEC0CA7D8DF4
Владелец **Шуйкова Инесса Анатольевна**
Действителен с 30.06.2023 по 22.09.2024

Начальник управления

И.А. Шуйкова

Ивануса Галина Викторовна
8 (4742) 32 94 38